

Ar šo sniedzam atbildes uz saņemtajiem jautājumiem.

1. Piedāvājuma sagatavošanai lūdzam atsūtīt topogrāfiju un ēku plānus.  
**Pieejamā informācija nosūtīta visiem, kas apsekoja objektus. Ēkas plāna nav, jo katls ir izvietots ārā.**  
ESP filtra izvēlei lūdzam precizēt cieto daļiņu apjomu dūmgāzēs pie 6% skābekļa satura. Nolikuma minēta robežās no 200 mg/Nm<sup>3</sup> līdz 350 Nm<sup>3</sup>.  
**No 300 mg/Nm<sup>3</sup> līdz 350 Nm<sup>3</sup>.**
2. Objekta apskates laikā izskanēja vēlme no pasūtītāja par iespēju izmantot esošo dūmeni. Lūdzam atsūtīt esošā dūmeņa materiālu specifikāciju un izmērus.  
**Materiālu specifikācija informācijas mums nav pieejamas. Šī brīža dūmeņa izmēri ir norādīti nolikumā h=25m un d=1200mm.**
3. Pielikumā Nr. 12 lūdzam precizēt garantēto rādījumu izejas informāciju, temperatūras, plūsmas, jaudas.  
**Nolikumā ir veikti precizējumi.**
4. Lūdzam precizēt faktisko cieto daļiņu koncentrāciju mg/Nm<sup>3</sup> dūmgāzēs pēc multiciklona.  
**No 300 mg/Nm<sup>3</sup> līdz 350 Nm<sup>3</sup>.**
5. Lūdzam precizēt kādu maksimālo tīkla spiedienu kondensatora siltummaiņa izvēlei.  
**5 bar**
6. Lūdzam precizēt vērtēšanas kritērijus.  
**Nolikumā ir veikti precizējumi.**
7. Lūdzam precizēt tīkla ūdens plūsmu garantēto parametru pārbaudei.  
**Nolikumā ir veikti precizējumi.**
8. Lūdzam izsniegt teritorijas topogrāfiju.  
**Pieejamā informācija nosūtīta visiem, kas apsekoja objektus.**
9. Lūdzam izsniegt katlumājas ēkas plānu, kurā paredzēts uzstādīt kondensatoru.  
**Kondensatoru ir paredzēt uzstādīt ārā. Pieejamais plāns ir nosūtīts visiem, kas apsekoja objektu.**
10. Precizēt dūmgāžu temperatūru pēc katla.  
**Nolikumā ir veikti precizējumi.**
11. Lūdzam precizēt katliekārtu faktisko lietdrības koeficientu.  
**Nolikumā ir veikti precizējumi.**
12. Nolikums paredz integrāciju esošajā vadības sistēmā. Jautājums: Lūdzam precizēt esošās SCADA sistēmas ražotāju, izmantotās iekārtas un programmatūru. Vai oriģināla programma ir pieejama atvērta, bez parolēm, izmaiņu veikšanai?  
**Nav nepieciešams integrēt.**